



Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Direcția Generală Prevenție




**PREVENIREA INTOXICAȚIILOR
CU MONOXID DE CARBON**

MONOXIDUL DE CARBON CO


- Se formează în cazul exploatării cu **abateri a termogeneratoarelor**
- Este invizibil, nu are miros și **nu poate fi simțit**
- Persoanele adulte îi sunt suficiente **trei inhalări** pentru a se **intoxica**
- Concentrația în aer care depășește 0,1% poate deveni **fatală**

SIMPTOMELE INTOXICĂRII CU CO

-  Zgomot în urechi
-  Intensificarea ritmului cardiac
-  Dureri de cap, amețeli
-  Blițuri în ochi
-  Sufocare
-  Oboseala, vomă

CAUZELE INTOXICĂRII CU MONOXID DE CARBON

- 1 Exploatarea cu abateri a termogeneratoarelor
- 2 Instalarea sau reparația artizanală a termogeneratoarelor
- 3 Exploatarea cu abateri a termogeneratoarelor
- 4 Obturarea canalelor de ventilare



CAUZELE INTOXICĂRII CU MONOXID DE CARBON

- 5 Lipsa tirajului de aer, ferestre închise
- 6 Lipsa verificării periodice a termogeneratoarelor
- 7 Conectarea hotei în canalul de ventilare
- 8 Utilizarea aragazului pentru încălzirea spațiului locativ

PRIMELE ACȚIUNI ÎN CAZUL INTOXICĂRII CU MONOXID DE CARBON

- Stoparea imediată a utilizării termogeneratoarelor
- Apelarea a serviciilor de urgență
- Ventilarea încăperilor și părăsirea imediată a acestora
- Deconectarea ventilelor sistemului de alimentare cu gaze

ÎN SCOPUL EVITĂRII INTOXICĂRII CU MONOXID DE CARBON

- Verificați prezența tirajului înainte de a utiliza termogeneratoarele
- Deschideți geamul sau oberlihtul pentru ventilarea încăperilor
- Verificați periodic starea termogeneratoarelor
- Verificați starea de funcționare a coșurilor de fum și canalele de ventilare

**STIMAȚI CETĂȚENI, NU UITAȚI!
PRINTR-UN COMPORTAMENT PREVENTIV, VĂ SALVAȚI VIAȚA!**

ÎN CAZ DE SITUAȚII DE URGENȚĂ, APELAȚI

